

Российская Федерация  
**Общество с ограниченной ответственностью  
«Расчетно-кассовый центр п.Ачит»**

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru  
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

**А К Т**

**Периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования (приборов)**

«27» декабря 2024 г.

п. Уфимский

Комиссия в составе директора ООО «РКЦ п.Ачит» Моисеевой Т.С., техник ЖЭУ Десяткова Н.П., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий Лысых В.В. Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:  
**п.Уфимский ул. Каргинская 26**

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор ПГ количество 24 газовый прибор: тип (марка) ВПП

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок до **27.05.2025** года; 24
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:
  - отсутствие тяги в вентканалах \_\_\_\_\_
  - самовольная переделка вентиляционных каналов \_\_\_\_\_
  - нет доступа в квартиры \_\_\_\_\_

Директор ООО «РКЦ п.Ачит» \_\_\_\_\_

Техник ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит» \_\_\_\_\_

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ЖЗ \_\_\_\_\_



Моисеева Т.С.  
Десяткова Н.П.

Срок действия акта: для дымоходов \_\_\_\_\_  
для вентканалов **27.05.2025 года.**