

Российская Федерация  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Расчетно-кассовый центр п.Ачит»**

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru  
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

**Периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования (приборов)**

«27» декабря 2024г.

п. Ачит.

Комиссия в составе директора ООО «РКЦ п.Ачит» Моисеевой Т.С., мастера ЖЭУ  
Шубина Г.В.  
Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:  
**Свердловская обл. п. Ачит ул. Кривоzubова 107**

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор ПГ количество 60 газовый прибор: тип (марка) ВПГ

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок до 27.05.2025года;
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:
  - отсутствие тяги в вентканалах
  - самовольная переделка вентиляционных каналов
  - нет доступа в квартиры

Директор ООО «РКЦ п. Ачит»

Мастер ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит»

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ЖЗ

Моисеева Т.С.

Шубин Г.В.



Срок действия акта: для дымоходов  
для вентканалов

27.05.2025 года.