Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«Расчетно-кассовый центр п.Ачит»

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

А К Т

Периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования (приборов)

«27» декабря 2024г. р.п.Ачит.

Комиссия в составе директора ООО «РКЦ п.Ачит» Моисеевой Т.С., мастера ЖЭУ Шубина Г.В.
Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:
Свердловская обл. п. Ачит ул. Кривозубова 109

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор___ПГ_____ количество___60_____ газовый прибор: тип (марка)____ВПГ_____

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок до 27.05.2025года;_____
_____
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:

- отсутствие тяги в вентканалах_____
- самовольная переделка вентиляционных каналов_____
- нет доступа в квартиры _____

Директор ООО « РКЦ п.Ачит» _____ Моисеева Т.С.
Мастер ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит» _____ Шубин Г.В
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ЖЗ _____ _____

_____

Срок действия акта: для дымоходов _____-_____
для вентканалов 27.05.2025 года.