

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«Расчетно-кассовый центр п.Ачит»

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

А К Т

**Периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования (приборов)**

«27» декабря 2024 г.

п. Уфимский

Комиссия в составе директора ООО «РКЦ п.Ачит» Моисеевой Т.С., техник ЖЭУ Десяткова Н.П., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий Лысых В.В. Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:
п.Уфимский ул. Ленина 1а.

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор ПГ количество 18 газовый прибор: тип (марка) ВПП

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок до 27.05.2025 года; 18
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:
 - отсутствие тяги в вентканалах _____
 - самовольная переделка вентиляционных каналов _____
 - нет доступа в квартиры _____

Директор ООО «РКЦ п.Ачит» _____

Техник ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит» _____

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ЖЗ _____

Моисеева Т.С.
Десяткова Н.П.



Срок действия акта: для дымоходов _____
для вентканалов 27.05.2025 года.