

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«Расчетно-кассовый центр п.Ачит»

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

А К Т

Периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования (приборов)

«16» апреля 2025г.

р.п. Ачит.

Комиссия в составе директор ООО «РКЦ п.Ачит» Моисеева Т.С., мастер ЖЭУ Шубин Г.В.
Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:
Свердловская обл. п. Ачит ул. Гагарина 10

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности
эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор ПГ _____ количество _____ 12 _____ газовый прибор: тип (марка) _____ ВПГ _____

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок до
16.10.2025года;
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее
оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:

- отсутствие тяги в вентканалах _____
- самовольная переделка вентиляционных каналов _____
- нет доступа в квартиры _____

Директор ООО «РКЦ п. Ачит» _____

Мастер ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит» _____

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ЖЗ _____



Моисеева Т.С.
Шубин Г.В.

Срок действия акта: для дымоходов _____

для вентканалов _____

16.10.2025 года.