

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«Расчетно-кассовый центр п.Ачит»

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

А К Т №

Периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования (приборов)

«17» апреля 2025 г.

п. Уфимский

Комиссия в составе директор ООО «РКЦ п. Ачит» Моисеева Т.С., техник ЖЭУ Десяткова Н.П.,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий Лысых В.В.
Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:
п. Уфимский ул. Каргинская 28

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности
эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор ПГ количество 36 газовый прибор: тип (марка) ВПГ

При периодической проверке установлено:


1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок
до 17.10.2025 года; 36
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее
оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:
 - отсутствие тяги в вентканалах
 - самовольная переделка вентиляционных каналов
 - нет доступа в квартиры

Директор ООО «РКЦ п.Ачит»

Техник ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит»

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ЖЭ

Моисеева Т.С.
Десяткова Н.П.



Срок действия акта: для дымоходов
для вентканалов 17.10.2025 года.