Российская Федерация
**Общество с ограниченной ответственностью**
**«Расчетно-кассовый центр п.Ачит»**

623230 Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Свободы, д. 2, тел.факс (34391) 7-11-63, E-mail: rkczm@bk.ru
ИНН 6637003642 / КПП 663701001, ОГРН 1046601055093,

# А К Т

**Периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования (приборов)**

«16» апреля 2025г. р.п. Ачит.

Комиссия в составе директор ООО «РКЦ п. Ачит» Моисеева Т.С., мастера ЖЭУ Шубин Г.В.
Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в МКД по адресу:
**Свердловская обл. п. Ачит ул. Строителей д.№-3**

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, и наращивания дымовых и вентиляционных каналов)

Газовый прибор ПГ количество___32_____ газовый прибор: тип (марка)____ВПГ_____

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах на срок до **16.10.2025года**;_____
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах по причине:

- отсутствие тяги в вентканалах_____
- самовольная переделка вентиляционных каналов_____
- нет доступа в квартиры _____

Директор ООО « РКЦ п. Ачит» _____ Моисеева Т.С.
Мастер ЖЭУ ООО «РКЦ п. Ачит» _____ Шубин Г.В.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ЖЗ _____ Белоков

Срок действия акта: для дымоходов _____-_____
для вентканалов **16.10.2025** года.